

О подготовке зерносушильных комплексов к уборочной кампании зерновых и заготовки кормов.

Витебское областное управление Госпромнадзора информирует о необходимости выполнения требований промышленной безопасности при подготовке к работе сезонных газоиспользующих установок, обеспечивающих подогрев воздуха для зерносушильных комплексов.

На территории Витебской области находится более 60 предприятий, на балансе которых имеется порядка 130 зерносушильных комплексов сезонного действия, в состав которых входят теплогенераторы, работающие на газообразном виде топлива, являющиеся, в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 января 2016 г. № 354-З «О промышленной безопасности», потенциально опасными объектами (далее по тексту – ПОО).

Инспекторами Витебского областного управления Госпромнадзора ежегодно проводятся обследования всех потенциально опасных объектов, обеспечивающих функционирование зерносушильных комплексов, эксплуатация которых запланирована в уборочную кампанию текущего года.

Как показывает опыт прошлых лет, при подготовке установок сезонного действия к работе в уборочную кампанию, субъекты хозяйствования допускают ряд характерных нарушений требований промышленной безопасности.

Вот некоторые из них:

- не проведены текущий ремонт газопроводов, газового оборудования, систем автоматизации ЗСК, планово-предупредительный ремонт ЗСК и вспомогательного оборудования;
- отсутствуют документы, подтверждающие квалификацию рабочих, обслуживающих потенциально опасные объекты;
- отсутствуют удостоверения у рабочих эксплуатирующих газифицированные зерносушильные комплексы на право обслуживания потенциально опасных объектов;
- не проведена проверка знаний обслуживающего персонала по вопросам промышленной безопасности;
- отсутствует акт специализированной организации о проверке технического состояния дымовых каналов;
- отсутствуют технологические инструкции и инструкции по охране труда для лиц, занятых технической эксплуатацией объектов газораспределительной системы и газопотребления.

Важно! В соответствии с пунктом 344 Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения, утвержденных

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 05.12.2022 № 66, эксплуатирующая организация до включения в работу газоиспользующего оборудования сезонного действия должна обеспечить:

- проверку знаний работников по вопросам промышленной безопасности;
- техническое обслуживание и текущий ремонт газопроводов и газоиспользующего оборудования (заключить договора с организацией, имеющей лицензию на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности, на техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов, газоиспользующих установок, выполняющей данные работы на договорной основе, в случае отсутствия в эксплуатирующей организации собственной газовой службы);
- проверку исправности систем автоматизации и сигнализации;
- проведение планово-предупредительного ремонта газоиспользующего и вспомогательного оборудования;
- проверку систем дымоудаления и вентиляции с оформлением акта;
- проверку заземляющих устройств и молниезащиты.

ВНИМАНИЕ! Снятие заглушки и пуск газа разрешаются только при наличии документов, подтверждающих выполнение указанных работ.

Наиболее проблемным вопросом является допуск персонала к обслуживанию ПОО.

В соответствии с пунктом 13 Правил эксплуатирующие организации должны обеспечить наличие необходимого для безопасной эксплуатации объектов газораспределительной системы газопотребления числа работников, определенных проектом, прошедших необходимую подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности, в том числе работников, работающих по профессии рабочего, удовлетворяющих необходимым квалификационным требованиям, с правом проведения газоопасных работ, обученные правилам пользования средствами индивидуальной защиты, способам оказания первой помощи, не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе и допущенных в установленном порядке к самостоятельной работе.

В целях недопущения срыва уборочной кампании зерновых и заготовки кормов 2025 года, оказания методической помощи и проведения разъяснительной работы субъектам хозяйствования

предлагается обратиться в Витебское областное управление Госпромнадзора с целью организации и проведения контрольных (надзорных) мероприятий по заявлению проверяемого субъекта в соответствии с пунктом 23 Указ Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь».

По всем возникающим вопросам о порядке пуска оборудования сезонного действия можно обращаться по телефону 8 (0212) 48-07-23.