

Требования промышленной безопасности в отношении газопроводов-вводов, в том числе к жилым домам.

Госпромнадзор осуществляет государственный надзор за организацией работ в отношении опасных производственных объектов (далее - ОПО) и (или) потенциально опасных объектов (далее - ПОО) при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности.

Согласно п. 16 приложения 2 к Закону Республики Беларусь от 5 января 2016 г. № 354-З «О промышленной безопасности» (далее - Закон) объекты газораспределительной системы и газопотребления относятся к ПОО.

В соответствии с п. 4 Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 5 декабря 2022 г. № 66 (далее - Правила), **объекты газораспределительной системы** - производственный комплекс, входящий в систему газоснабжения и состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для организации снабжения газами объектов газопотребления от газораспределительной станции или объектов хранения сжиженных углеводородных газов (далее - СУГ) до отключающего устройства на газопроводе-вводе.

Исходя из понятийного аппарата Закона Республики Беларусь от 4 января 2003 г. № 176-З «О газоснабжении», Правил, а также СН 4.03.01-2019 «Газораспределение и газопотребление» газопроводы-вводы (в том числе к жилым домам) относятся к наружным газопроводам объектов газораспределительной системы от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства включительно при вводе в здание.

В соответствии с Положением о порядке регистрации потенциально опасных объектов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 августа 2016 г. № 613 (далее - Положение), регистрации подлежат ПОО в случае их отнесения в соответствии с п. 16 приложения 2 к Закону к объектам газораспределительной системы и газопотребления, на которых находятся или могут находиться природный газ с избыточным давлением до 1,2 МПа или СУГ с избыточным давлением до 1,6 МПа (наружные газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые, газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций от выходного отключающего устройства газораспределительной станции или иного

источника газа до отключающего устройства включительно на газопроводе-вводе к объекту газопотребления, за исключением жилищного фонда).

Согласно Положению для регистрации ПОО в Госпромнадзор обращается владелец ПОО – субъект промышленной безопасности, в том числе государственный орган, осуществляющий эксплуатацию ПОО, принадлежащего ему на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного Управления либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством или договором, т.е., **владельцем ПОО является юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию ПОО, и которое как собственник или по договору с собственником несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.**

Вводимые в эксплуатацию после возведения объекты газораспределительной системы (в том числе газопроводы-вводы) подлежат приемке в эксплуатацию в порядке, определенном гл. 2 Правил, при этом условие участия должностного лица Госпромнадзора в рабочей комиссии при приемке в эксплуатацию объектов строительства газопроводов-вводов низкого и среднего давления в жилые дома не носит обязательный характер.

В соответствии со ст. 86 Закона Республики Беларусь от 14 октября 2022 г. № 213-3 «О лицензировании» для выполнения работ по проектированию и монтажу объектов газораспределительной системы необходимо наличие лицензии на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности.

Согласно п. 8 Положения о газификации природным газом эксплуатируемого жилищного фонда граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 368, проектирование и монтаж объектов газораспределительной системы (до отключающего устройства газопровода-ввода) для газификации эксплуатируемого жилищного фонда граждан осуществляются организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности в области промышленной безопасности, составляющей работой и (или) услугой которой является деятельность, связанная с ОПО, ПОО, техническими устройствами.

Ответственность за осуществляемую предпринимательскую деятельность без лицензий, когда такие лицензии обязательны, предусмотрена ч. 1 ст. 13.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.